

1F-1 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	VESSEL frange	Vessel frange	給水ノズルN4B (終端)	給水ノズル N4B (内)	給水ノズル N4C (終端)	給水ノズル N4C (内)	vessel core	圧力容器下部	CRDハウジ ング上部	CRDハウジ ング下部	安全弁排気 203-4A(①)	安全弁排気 203-4C(②)	安全弁排気 203-4B(③)	SR弁排気 203-3A(⑥)	SR弁排気 203-3B(⑦)	SR弁排気 203-3C(⑧)	SR弁排気 203-3D(⑨)	D/W HVH戻り(HVH-12C)	RPVベロー シール (HVH-12A)	S/Cブール 水温度A	S/Cブール 水温度B
5/1 2:00	106.9	103.3	140.6	104.1	104.1	103	104.1	104.6	104.3	104.3	132.8	118.2	110.2	120.4	118	120	112.5	94	105	50.3	50.2
5/1 5:00	107	103.5	141.3	104.2	104.2	103.1	104.3	104.7	104.4	104.4	133.4	118.3	110.3	120.7	118	120.2	112.5	94	105.2	50.3	50.2
5/1 8:00	107.3	103.8	141.5	104.5	104.5	103.4	104.5	105	104.7	104.7	133.9	118.5	110.5	121	118.1	120.4	112.7	94.2	105.5	50.3	50.2
5/1 11:00	107.5	104	142	104.6	104.7	103.6	104.7	105.2	104.9	104.9	134.5	118.8	110.7	121.5	118.7	120.9	112.9	94.3	105.8	50.3	50.2
5/1 14:00	107.5	104.1	142.3	104.6	104.7	103.6	104.8	105.2	105	104.9	134.6	119	110.8	121.8	118.5	121.2	113	94.5	105.8	50.3	50.2
5/1 17:00	107.7	104.2	142.2	104.7	104.8	103.8	104.9	105.4	105.1	104.6	119.2	111	111	122	118.7	121.5	113.2	94.6	106	50.3	50.2
5/1 20:00	107.8	104.3	142.4	105	105.1	103.9	102.6	105.5	105.2	105.2	134.9	119.4	111.2	122.2	118.8	121.7	113.3	94.8	106.2	50.3	50.2
5/1 23:00	107.8	104.4	142.3	105	105.2	104	105.2	105.5	105.3	105.2	134.9	119.5	111.2	122.2	118.9	121.7	113.3	94.8	106.3	50.3	50.2
5/2 2:00	107.8	104.5	142.3	105	105.2	104.8	105.2	105.6	105.4	105.3	135.3	119.7	111.3	122.5	119.2	122	113.4	94.7	106.3	50.3	50.2
5/2 5:00	107.9	104.6	142.3	105.2	105.4	104.2	105.4	105.7	105.5	105.4	135.3	119.7	111.3	122.6	119.4	122.2	113.5	94.8	106.4	50.4	50.3
5/2 8:00	107.7	104.5	142.1	105.1	105.2	104.1	105.3	105.7	105.6	105.4	135.3	119.6	111.3	122.7	119.3	122.2	113.4	94.6	106.4	50.4	50.3
5/2 11:00	107.9	104.7	142.2	105.3	105.4	104.3	105.5	105.8	105.7	105.6	135	119.6	111.4	122.8	119.4	122.3	113.5	94.8	106.5	50.4	50.3
5/2 14:00	107.7	104.6	142	105.1	105.2	104.2	105.3	105.7	105.7	105.5	135	119.4	111.4	122.7	119	122.1	113.4	94.6	106.6	50.4	50.2
5/2 17:00	108.1	105	142.5	105.6	105.6	104.5	105.7	106.1	106	105.8	134.9	119.7	111.7	123	119.6	122.6	113.7	94.9	106.8	50.4	50.3
5/2 20:00	107.9	104.8	142.3	105.3	105.4	104.3	105.5	105.9	105.8	105.6	134.7	119.6	111.7	122.9	119.4	122.4	113.6	94.9	106.8	50.4	50.3
5/2 23:00	108.1	104.9	142.5	105.5	105.6	104.4	105.6	106	105.9	105.7	134.5	119.5	111.6	122.7	119.3	122.3	113.6	94.9	106.7	50.4	50.3
5/3 2:00	107.8	104.8	142.2	105.3	105.4	104.2	105.4	105.8	105.7	105.5	134.1	119.3	111.5	122.4	118.9	121.9	113.4	94.8	106.6	50.4	50.2
5/3 5:00	107.8	104.7	142.1	105.2	105.3	104.1	105.4	105.7	105.7	105.4	133.7	119.3	111.4	122.1	119	121.8	113.4	94.8	106.5	50.4	50.3
5/3 8:00	107.9	104.8	142.2	105.4	105.4	104.3	105.5	105.9	105.8	105.6	133.5	119.2	111.3	122.1	119	121.8	113.4	95	106.6	50.4	50.3
5/3 11:00	107.7	104.6	141.9	105.2	105.2	104	105.3	105.7	105.7	105.4	133.2	119.1	111.3	121.9	118.9	121.6	113.2	95	106.5	50.4	50.3
5/3 14:00	107.6	104.7	142	105.3	105.2	104.2	105.3	105.8	105.8	105.6	132.9	119	111.3	121.8	118.8	121.6	113.3	95	106.6	50.4	50.3
5/3 17:00	107.8	104.9	142.1	105.3	105.3	104.2	105.4	105.9	105.9	105.6	132.6	119.1	111.4	121.8	118.8	121.5	113.3	95.2	106.6	50.4	50.3
5/3 20:00	107.5	104.7	141.7	105.2	105.2	104.1	105.3	105.7	105.7	105.5	132.2	118.9	111.1	121.7	118.6	121.3	113.1	95.1	106.3	50.4	50.3
5/3 23:00	106.9	104.2	140.9	104.7	104.7	103.4	104.5	105	104.8	104.6	131.2	118.1	110.3	121.1	118	120.4	112.2	94.2	105.4	50.4	50.3
5/4 2:00	105.9	103.3	139.7	104	104	102.6	103.6	104.3	104	103.8	130.4	117.5	109.8	120.4	117.2	119.6	111.4	93.4	104.8	50.4	50.3
5/4 5:00	105.2	102.7	138.4	103.5	103.3	102.1	102.9	103.6	103.4	103.1	129.6	116.9	109.3	119.9	116.6	119	110.6	92.8	104.3	50.4	50.3
5/4 8:00	104.9	102.5	138	103.1	103.1	101.9	102.7	103.4	103.2	103	129	116.8	109.2	119.5	116.2	118.5	110.4	92.7	104.3	50.4	50.2
5/4 11:00	104.6	102.3	137.5	103.1	102.9	101.7	102.5	103.2	103	102.7	129	116.7	109	119.7	116.4	118.7	110.3	92.7	104.1	50.5	50.3
5/4 14:00	104.5	102.2	137.1	103	102.8	101.6	102.4	103.1	102.9	102.6	127.9	116.3	108.9	119.2	116	118.2	110.1	92.8	103.9	50.4	50.3
5/4 17:00	104.3	102.1	136.6	102.8	102.7	101.5	102.3	103	102.7	102.4	127.5	116.1	108.8	119.1	115.8	118.1	109.9	92.8	103.8	50.5	50.3
5/4 20:00	104	101.8	136	102.6	102.5	101.3	102.1	102.8	102.5	102.2	126.9	115.8	108.5	118.7	115.5	117.8	109.6	92.7	103.5	50.5	50.3
5/4 23:00	103.6	101.5	135.5	102.3	102.2	101	101.7	102.4	102.2	101.9	126.1	115.2	108.1	118.2	114.7	117.1	109.1	92.5	103.2	50.5	50.3
5/5 2:00	103.4	101.3	135.2	102.1	102	100.8	101.5	102.2	102	101.7	125.5	114.8	107.9	117.8	114.4	116.7	108.6	92.4	103	50.5	50.3
5/5 5:00	103	101	135.2	101.9	101.7	100.5	101.2	102	101.7	101.4	124.9	114.4	107.6	117.3	113.6	115.9	108.3	92.3	102.6	50.5	50.3
5/5 8:00	102.7	100.7	134.7	101.6	101.4	100.3	101	101.7	101.5	101.2	124.2	113.9	107.3	116.8	113.4	115.8	107.9	92.2	102.5	50.5	50.3
5/5 11:00	102.6	100.6	134.7	101.5	101.4	100.2	100.9	101.5	101.5	101.2	123.8	113.8	107.2	116.7	113.3	115.7	107.9	92.2	102.4	50.5	50.3
5/5 14:00	102.5	100.6	134.3	101.5	101.3	100.2	100.9	101.5	101.5	101.2	123.4	113.7	107.2	116.4	113.1	115.5	107.8	92.4	102.4	50.5	50.4
5/5 17:00	102.5	100.7	134.3	101.6	101.3	100.3	101	101.6	101.5	101.2	123	113.5	107.1	116.2	112.9	115.3	107.7	92.6	102.3	50.6	50.4
5/5 20:00	102.6	100.7	134.3	101.6	101.5	100.3	101	101.8	101.7	101.4	123	113.2	107	116	112.8	115.2	107.8	92.9	102.3	50.6	50.4
5/5 23:00	102.9	100.8	134.5	101.7	101.8	100.7	101.6	102.2	102.4	102.1	123.2	113.5	107.4	115.8	113	115.5	108.4	93.8	102.4	50.5	50.4
5/6 2:00	103.7	101.6	135	102.5	102.4	101.3	102.4	102.8	103.1	102.8	123.5	114	107.9	116	113.5	115.9	109.1	94.7	102.8	50.5	50.4
5/6 5:00	103.7	101.6	134.7	102.6	102.4	101.4	102.5	102.8	103	102.8	123.5	113.8	107.7	115.8	113.3	115.8	108.9	94.9	103.1	50.6	50.4
5/6 8:00	103.6	101.6	134.5	102.5	102.3	101.3	102.4	102.8	102.9	102.8	122.9	113.6	107.6	115.6	113.3	115.7	108.9	94.9	103	50.6	50.4
5/6 11:00	103.3	101.4	134.1	102.3	102	101.1	102.1	102.6	102.7	102.5	121.9	113	107.2	114.8	112.5	114.9	108.4	94.7	102.9	50.6	50.5
5/6 14:00	102.6	100.8	132.8	101.7	101.4	100.5	101.5	102	102.1	101.9	120.6	112	106.4	113.9	111.6	114	107.7	94.4	102.2	50.6	50.4
5/6 17:00	102.1	100.2	131.6	101.2	100.8	100	101	101.5	101.6	101.4	119.6	111.2	105.3	113.1	110.7	113.1	106.9	94	101.7	50.7	50.5
5/6 20:00	101.4	99.6	130.3	100.6	100.2	99.5	100.3	100.9	101	100.8	118.5	110.3	105	112	109.7	112.1	106.2	93.6	101.1	50.7	50.6
5/6 23:00	100.8	99	129	100	99.6	98.9	99.8	100.3	100.5	100.3	117.6	109.6	104.4	111.3	109.1	111.5	105.6	93.2	100.5	50.8	50.6
5/7 2:00	100.3	98.5	127.3	99.6	99.2	98.4	99.3	99.8	100.1	99.8	116.8	109	103.9	110.6	108.3	110.8	105	92.9	100	50.8	50.7
5/7 5:00	99.8	98	124.8	99.1	98.7	98	98.8	99.4	99.6	99.4	116.1	108.3	103.3	110	107.7	110.1	104.5	92.6	99.4	50.9	50.7
5/7 8:00	99.4	97.7	124.5	98.7	98.3	97.6	98.4	99	99.2	99	115.7	107.8	102.9	109.4	107.2	109.6	104	92.3	98.9	51	50.8
5/7 11:00	99.1	97.3	124.7	98.3	98	97.3	98.1	98.7	98.9	98.7	115.3	107.4	102.6	109	106.8	109.2	103.7	92.1	98.6	51	50.8
5/7 14:00	98.7	97	122.5	98	97.7	96.9	97.7	98.3	98.6	98.4	115	107.1	102.2	108.8	106.6	109	103.3	91.9	98.4	51.1	50.9
5/7 17:00	98.5	96.8	122.3	97.7	97.4	96.7	97.5	98.1	98.4	98.1	114.6	106.7	102	108.5	106.4						