


福島第一原子力発電所 3号機 温度に関するパラメータ(代表点)



福島第一原子力発電所 3号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	給水/ズル N4B 温度	RPV 底部ヘッド 上部	RPV 胴フランジ 下部	圧力容器下部温度	RPV スタッドボルト温度	RPV 胴フランジ 下部温度	逃し安全弁 2-71D 漏洩	逃し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ 温度	D/W HVH 戻り温度	RPV ヘッドシール	S/C プール 水温度 A	S/C プール水 温度 B	備考
5/24 2:00	106.6	129.8	158.1	98.0	130.0	166.2	-122.6	88.9	65.7	104.3	125.7	42.8	42.9	
5/24 5:00	106.6	130.3	159.1	100.1	136.5	165.9	-122.7	90.0	65.7	105.9	128.5	42.9	42.9	
5/24 8:00	107.5	130.7	161.3	101.0	138.1	165.0	-122.6	91.7	65.7	104.7	128.9	42.9	43.0	
5/24 11:00	108.4	131.7	162.9	101.3	142.2	167.3	-97.0	91.7	65.7	105.3	136.0	43.0	43.0	
5/24 14:00	108.8	133.8	164.7	102.1	142.2	174.2	-122.7	91.7	65.8	106.0	133.4	43.0	43.1	
5/24 17:00	109.1	131.0	166.7	103.2	143.5	173.9	-122.7	91.8	65.8	106.8	133.3	43.0	43.1	
5/24 20:00	109.8	135.4	169.8	103.8	145.0	169.7	-109.6	92.3	65.8	106.0	133.7	43.1	43.1	
5/24 23:00	110.1	131.9	163.8	104.2	144.8	168.8	-122.5	94.3	65.6	105.8	136.6	43.1	43.2	
5/25 2:00	110.1	131.9	167.6	107.4	141.1	165.9	-118.7	94.4	65.5	106.4	138.2	43.2	43.2	
5/25 5:00	110.0	131.3	168.5	107.0	144.4	160.9	-122.4	95.3	65.4	106.5	139.6	43.2	43.3	
5/25 8:00	110.5	131.7	165.1	107.5	141.3	169.7	-122.4	95.8	65.4	107.6	140.8	43.3	43.3	
5/25 11:00	110.9	131.5	167.0	109.7	134.9	174.4	-122.5	97.2	65.6	107.7	142.3	43.3	43.4	
5/25 14:00	111.4	129.0	166.5	109.2	136.8	175.8	-122.5	97.4	65.7	108.1	145.2	43.3	43.4	
5/25 17:00	111.3	130.8	165.7	110.1	149.6	174.1	-122.3	98.5	65.7	107.1	146.4	43.4	43.5	
5/25 20:00	112.1	131.7	169.6	110.0	143.6	173.8	-122.2	99.0	65.6	107.3	144.8	43.5	43.5	
5/25 23:00	113.1	130.2	170.4	110.0	150.3	172.2	-122.2	99.8	65.5	107.0	145.5	43.5	43.6	
5/26 2:00	112.2	129.9	174.4	110.2	150.0	172.6	-122.1	100.5	65.5	107.8	146.1	43.6	43.6	
5/26 5:00	112.3	129.0	173.1	109.4	150.1	171.0	-122.1	100.9	65.5	112.7	146.6	43.6	43.7	
5/26 8:00	112.4	128.1	173.3	109.9	150.0	165.2	-122.1	102.8	65.4	112.0	146.7	43.7	43.8	
5/26 11:00	112.5	126.4	173.7	110.7	149.1	165.9	-122.2	103.3	65.5	110.6	146.2	43.8	43.8	
5/26 14:00	112.9	126.8	175.6	110.5	148.8	165.8	-122.3	104.4	65.6	110.4	146.8	43.8	43.9	
5/26 17:00	113.0	126.8	176.1	110.9	133.9	163.4	-122.5	104.4	65.5	107.2	146.1	43.9	43.9	
5/26 20:00	112.9	126.9	174.5	112.2	128.7	161.1	-122.3	104.7	64.8	109.3	148.0	44.0	44.0	
5/26 21:10	112.8	126.2	176.2	111.6	144.2	159.2	-122.3	104.7	64.5	109.1	148.5	44.0	44.0	
5/26 23:00	112.6	126.6	177.0	110.4	148.9	158.0	-122.3	104.3	64.6	108.6	147.3	44.0	44.1	
5/27 2:00	112.9	125.2	180.4	110.0	148.9	158.4	-122.2	105.5	64.2	108.2	146.4	44.1	44.1	
5/27 5:00	113.4	125.2	183.5	109.4	149.9	157.6	-122.2	105.9	63.9	103.9	146.1	44.1	44.2	
5/27 8:00	113.6	125.4	184.5	110.4	126.8	157.7	-122.2	106.3	63.8	101.4	145.8	44.2	44.2	
5/27 11:00	114.1	126.5	195.0	110.5	128.7	156.4	-122.3	107.1	63.7	105.8	151.7	44.2	44.3	
5/27 14:00	114.8	126.7	197.1	111.2	149.3	156.7	-122.2	108.1	63.7	108.0	155.6	44.3	44.4	
5/27 17:00	115.7	126.7	198.7	110.2	151.9	162.7	-122.4	108.2	63.7	108.7	157.1	44.4	44.4	
5/27 20:00	116.0	127.6	198.5	110.0	150.9	158.4	-122.6	108.5	63.6	113.5	160.6	44.4	44.5	
5/27 21:30	115.9	127.8	198.6	110.3	150.3	162.0	-122.5	108.4	63.6	114.0	160.5	44.4	44.5	
5/27 23:00	116.1	127.8	198.9	110.6	139.9	151.7	-122.6	108.3	63.6	116.3	160.2	44.5	44.5	
5/28 2:00	116.1	128.1	198.8	111.8	148.8	146.0	-122.3	109.1	63.6	118.6	164.6	44.5	44.6	
5/28 5:00	115.9	127.2	198.2	112.4	146.8	150.8	-122.2	112.7	63.6	122.2	164.1	44.6	44.6	
5/28 8:00	116.4	126.9	199.9	113.3	138.4	146.4	-122.0	111.2	63.6	124.5	168.7	44.6	44.7	
5/28 11:00	116.2	126.4	197.2	113.3	133.0	147.7	-122.0	112.7	63.6	125.8	163.9	44.7	44.7	
5/28 14:00	116.8	127.1	192.0	113.3	133.4	151.0	-122.0	113.0	63.6	125.9	165.2	44.7	44.8	
5/28 17:00	117.3	128.6	192.1	115.0	146.4	148.0	-122.0	113.2	63.7	128.4	168.3	44.8	44.8	
5/28 20:00	118.0	128.9	198.4	118.8	151.7	153.3	-121.8	113.5	63.7	130.1	169.8	44.8	44.9	
5/28 23:00	118.6	129.6	202.5	120.1	150.7	153.6	-121.8	113.7	63.7	130.2	173.3	44.9	44.9	
5/29 2:00	119.7	131.6	206.0	119.3	143.2	173.9	-121.6	113.5	63.7	132.4	178.1	44.9	45.0	
5/29 5:00	120.2	131.7	199.8	120.3	133.8	174.1	-121.6	114.1	63.6	130.7	177.0	45.0	45.0	
5/29 8:00	120.8	131.4	199.4	119.8	133.3	171.7	-121.5	114.5	63.7	130.1	183.0	45.0	45.1	
5/29 11:00	120.9	131.3	201.3	123.2	144.4	170.3	-121.4	114.5	63.8	130.4	187.7	45.1	45.1	
5/29 14:00	121.2	130.5	199.5	123.1	136.0	167.4	-121.5	115.0	63.9	130.7	193.2	45.1	45.2	
5/29 17:00	122.2	130.1	194.6	124.6	140.1	166.5	-121.5	116.5	63.8	130.8	198.4	45.2	45.2	
5/29 20:00	121.7	129.9	194.4	128.5	134.6	170.8	-121.5	117.7	63.9	133.6	208.8	45.2	45.3	
5/29 23:00	121.8	128.1	195.7	128.5	141.5	172.9	-121.6	118.6	63.9	134.1	206.4	45.3	45.4	
5/30 2:00	122.4	128.2	195.2	128.5	139.0	173.5	-121.4	119.9	64.0	135.2	216.1	45.3	45.4	
5/30 5:00	122.4	127.4	194.4	128.0	130.5	177.0	-121.3	119.5	64.0	136.2	228.6	45.4	45.5	
5/30 8:00	122.6	126.3	193.9	128.4	125.6	168.2	-121.2	119.2	64.1	136.6	233.6	45.4	45.5	
5/30 11:00	122.8	126.4	195.6	129.6	126.4	175.5	-120.8	119.6	64.1	136.6	243.4	45.5	45.5	